

设计 补充 修改 通知 单

第 2 号


2024 年 月 日

专业 建筑 工程编号 2021-D01 工程名称 龙腾街道和平苑EPC项目 房号 _____ 单项名称 住宅

根据竣工验收会议意见要求，原施工图做如下修改补充：

修改内容及说明：


- 1、本工程商品住宅连廊、屋顶等公共区域玻璃栏板需加强防护措施，具体做法为沿玻璃栏板内侧增设不锈钢防护栏杆，做法如下图：



玻璃栏板防护栏杆详图 1:20

注：防护栏杆竖杆间距不大于110，高度不小于1100。

防护栏杆与栏板支撑系统稳固连接，通长布置



设计制图	校 对	专业负责人	工程主持人	审 核	审 定
梁芳	王飞	王飞	商玮玲	丛茵	魏钧武